スーパーなまず goo　DN-SH500J　製品仕様			
名　　称			スーパーなまずgoo
型　　番			DN-SH500J
本体外形寸法			幅220mm×高さ69.2mm×奥行220mm（突起部除く）
重　　量			1.9kg
電源電圧			DC12V／ACアダプター使用（出力：DC12V／800mA）
消費電力			待受1.0W最大1.2W
温湿度条件			操作時0～40℃／非動作時－10～60℃／湿度10～80%RH（結露なきこと）
電文受信方式			IPｖ4インターネット常時接続環境でのTCP/IP方式
出　力	外部制御出力	(DO 1/2/3/4)	無電圧ループ接点出力（A接点，B接点設定可能）
			定格電圧：38V／最大ピーク電圧：60V
			定格電流：1000mA／最大ピーク電流：1000mA
	内蔵音声出力	(SPEAKER)	2W
	外部音声出力	(LINE OUT)	RCA-MONO、出力電圧(最大):2.5Vp-p(+4.2dBs)、 出力インピーダンス:10KΩ不平衡
	信号出力	(DEBUG)	TTLレベル
入　力	電源	(POWER)	AC100V（50/60Hz）／DC12V-800mA
	外部音声入力	(LINE IN)	RCA-MONO、入力電圧(最大):1.2Vp-p、入力インピーダンス:33KΩ不平衡
	ネットワーク	(RJ-45)	10/100Base-T
			配信サーバーとの通信ポート：9001
	外部接点入力	(DI 1/2/3)	電圧ループ接点出力に対応。出力電圧：5V、出力電流：5mA
表示／操作音	赤LED	(POWER)	電源供給状態、及びハードウェア接続状態の確認
	緑LED	(STATUS)	ネットワーク接続状態、及び電文受信の確認
	ブザー		機器稼働確認音
接　続コネクター	電　　源		外径：6mm／内径：2mm
	LINE OUT		RCAピンジャック
	LINE IN		RCAピンジャック
	DG-SERIAL		Φ3.54極ジャック（サポート用コネクター）
	RS-232C		D-SUB9PIN（サポート用コネクター）
	DO		スクリューレス3.5mmピッチ
	DI		スクリューレス3.5mmピッチ

総発売元
緊急地震速報のリーディングカンパニー
株式会社 J コーポレーション　総合窓口　TEL 0742-53-7833　〒631-0011 奈良県奈良市押熊町 557-7-4F

スーパーなまず goo　DN-SH500J　機能仕様	
通信障害　遠隔監視 （メール・電話連絡）	24 時間　配信サーバーと本体の通信障害を遠隔監視 連続 10 分以上切断の時、メールで随時連絡 連続 15 分以上切断の時、電話で随時連絡 ※メール及び電話での連絡は、弊社営業時間内で対応
発報震度レベル設定	気象庁震度階級　1～7 の間で設定 ※外部制御出力 DO に限り、キャンセル報での動作選択も可能
発報表現設定	詳細・曖昧 1（カウントダウン有）・曖昧 2（カウントダウン無）
発報履歴の管理	過去 90 日分の受信履歴、発報履歴を Excel 形式で出力
地震の確からしさ（告知精度選択）	1 点観測、2 点以上観測によるテリトリー法告知レベルの設定が可能
訓練報受信設定	（する・しない）設定が可能
キャンセル報受信設定	（する・しない）設定が可能
通過地震の受信設定	（する・しない）設定が可能 通過地震- 10 秒まで対象
端末動作確認テスト	本体ボタン操作から、震度レベル 3 段階（震度 3、震度 5 強、震度 7） 猶予時間 20 秒固定にてテスト配信可能 配信サーバーから、詳細テスト条件設定可能
本震・キャンセル報放送	配信サーバーから、本震・キャンセル報の放送が可能
固定 IP の設定	設定が可能
プロキシ接続の設定	設定が可能（SOCKS4／SOCKS5）
告知アナウンス設定機能	カウントダウン 0 後、注意喚起・避難誘導音声の設定可能
津波注意報・警報受信機能	津波注意報・警報　受信可否設定が可能　受信地域の設定可能
LINE　OUT ディレー機能	0 秒～10 秒　選択可能
外部制御出力 設定機能	ディレー：0 秒・100～900ms・1～10 秒 出力時間：0 秒・100～900ms・1～60 秒・ 2 分・3 分・4 分・5 分・連続・音声連動 出力方式：発報時出力・発報後出力
音声スルー・音声切換機能	通常時：LINE IN 音声を LINE OUT に、そのままスルーパスする機能 発報時：LINE IN 音声を遮断し音声を切換え 発報動作が終了すると通常時に戻る
19 インチ放送ラック収納	オプションのラックマウント使用にて可能

※緊急地震速報配信業者：株式会社ドリームウェア（地震動の予報業務許可事業者 許可第 148 号）

総発売元
緊急地震速報のリーディングカンパニー
株式会社 J コーポレーション　総合窓口　TEL 0742-53-7833　〒631-0011 奈良県奈良市押熊町 557-7-4F

2 版 240911